



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MAUÁ DA SERRA- PR

1

Em Conformidade com a Lei Municipal nº 258, de 19 de março de 2.012

Avenida Ponta Grossa, 480 - Centro - CEP - 86828-000 - Mauá da Serra- PR

E-mail: prefeitura@mauadaserra.pr.gov.br

Telefone: (43) 3127-1000

CNPJ N°. 95.548.400/0001-42

Mauá da Serra, Quinta-Feira, 13 de Outubro de 2022

Edição Nº: 2220

### PODER LEGISLATIVO

#### TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O Presidente da Câmara Municipal de Mauá da Serra, Nelson Bonin Gonçalves, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela Lei Nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação, resolve:

01- HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

- a) **Processo Administrativo:** Nº 036/2022
- b) **Licitação:** Nº 009/2022
- c) **Modalidade:** Dispensa de Licitação
- d) **Data da Homologação:** 11/10/2022
- e) **Data da Adjudicação:** 11/10/2022

**Objeto de Licitação:** Contratação de empresa especializada em instalação e manutenção de Ar Condicionado da Câmara Municipal de Mauá da Serra – PR.

f) **Empresa Contratada Vencedora:**

**EDERSON APARECIDO LOPES 06286035923**  
**CNPJ: 37.120.715/0001-98**

Item	Quant.	Descrição	Valor Unitário	Valor Total
01	07	<i>Instalação de Ar-Condicionado de 32.000 BTUs, Split HW, Tecnologia: Inverter, Ciclo: Quente/Frio, Voltagem (V): 220V, (incluindo todos materiais necessários para instalação, sendo 4 metros de tubo de cobre 5/8 com isolamento, 4 metros de tubo de cobre 1/4 com isolamento, suporte da condensadora, parafusos e bucha para fixação e 5 metros de cabos PP 5x1.5 mm, para comunicação da evaporadora com a condensadora.</i>	R\$. 1.030,00	R\$. 7.210,00
02	01	<i>Ar-Condicionado, 18.000 BTUs, Split HW, Tecnologia: Inverter, Ciclo: Quente/Frio, Voltagem (V): 220V, (incluindo todos materiais necessários para instalação, sendo 6 metros de tubo de cobre 1/2 com isolamento, 6 metros de tubo de cobre 1/4 com isolamento, suporte da condensadora, parafusos e bucha para fixação e 6 metros de cabos PP 5x1.5 mm, para comunicação da evaporadora com a condensadora.</i>	R\$. 950,00	R\$. 950,00
03	01	<i>Ar-Condicionado, 12.000 BTUs, Split HW, Tecnologia: Inverter, Ciclo: Quente/Frio, Voltagem (V): 220V, (incluindo todos materiais necessários para instalação,</i>	R\$. 1.050,00	R\$. 1.050,00



# DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

## MUNICÍPIO DE MAUÁ DA SERRA- PR

2

Em Conformidade com a Lei Municipal nº 258, de 19 de março de 2.012

Avenida Ponta Grossa, 480 - Centro - CEP - 86828-000 - Mauá da Serra- PR

E-mail: prefeitura@mauadaserra.pr.gov.br

Telefone: (43) 3127-1000

CNPJ N°. 95.548.400/0001-42

Mauá da Serra, Quinta-Feira, 13 de Outubro de 2022

Edição Nº: 2220

		<i>sendo 8 metros de tubo de cobre 3/8 com isolamento, 8 metros de tubo de cobre 1/4 com isolamento, suporte da condensadora, parafusos e bucha para fixação e 6 metros de cabos PP 5x1.5 mm, para comunicação da evaporadora com a condensadora.</i>		
04	03	Limpeza e higienização completa, bem como manutenção preventiva e substituição de matérias de reposição (quando necessário) de aparelhos de ar condicionado (split e de parede) de 9.000 btu's  Manutenção preventiva e limpeza englobam: <ul style="list-style-type: none"><li>• Verificar ruídos e vibrações anormais</li><li>• Limpeza de evaporador</li><li>• Limpeza de filtro de ar</li><li>• Limpar/lavar (quando recuperável) ou substituir (quando descartável) o elemento filtrante</li><li>• Verificar grades de ventilação e exaustão</li><li>• Verificar atuação do termostato</li><li>• Efetuar reaperto dos terminais, parafusos e molas</li><li>• Verificar estado de fiação, terminais e contatos elétricos</li><li>• Limpar bandeja condensação e dreno e sua operação</li><li>• Verificar a vedação dos painéis de fechamento do gabinete</li><li>• Verificar carga de gás e vazamentos</li><li>• Verificar e eliminar sujeitas, danos e corrosão</li><li>• Verificar filtro e secador</li><li>• Eliminar danos, sujeiras e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja</li></ul> <i>Limpeza de condensador (quando necessário)</i>	R\$. 230,00	R\$. 690,00
			Valor Total:	R\$. 9.900,00

**Valor Total Previsto:** R\$ 9.900,00 (Nove Mil e Novecentos Reais).

Mauá da Serra, 11 de outubro de 2022.

NELSON BONIN GONÇALVES  
Presidente da Câmara Municipal